

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
সিলেট গবেষণাগার

www.doe.gov.bd

স্মারক নং : ২২.০২.৯১০০.৩১১.৬৮.৩০৪২৭৪.২৬.৩৮৮

তারিখ : 23-Jul-2026

প্রাপক : Managing Director, Chorka Textile Limited & Advance Personal Care Ltd, Habiganj Industrial Park, Olipur, Shayestaganj, Habiganj

বিষয় : Habiganj Industrial Park, Olipur, Shayestaganj, Habiganj-এ অবস্থিত Chorka Textile Limited & Advance Personal Care Ltd থেকে সংগৃহীত তরল বর্জ্য নমুনার বিশ্লেষিত ফলাফল।

সূত্র : অনলাইন আবেদনের তারিখ - 18-May-2026 , ETP Capacity : 2400

ফাইল নং : 304274

নমুনা সংগ্রহের তারিখ : 06-Jun-2026

সংগৃহীত তরল বর্জ্য নমুনার বিশ্লেষিত ফলাফল নিম্নরূপ :

Location	Lab Code	pH	BOD5 at 20 °C mg/L	COD mg/L	Colour Hazen Unit (Pt-Co)	Temperature °C	TDS mg/L	Remarks
Inlet	W21	9.65	162	487	-	-	1210	
Outlet	W45	8.39	22	71	-	-	1768	
1. As per ECR, 2023 Bangladesh Standard for Waste Water from Textile Industry (Washing, Dyeing, Printing), discharging to Inland Surface Water.		6-9	30	200	150	Waterbody Temperature +5	2100	
Test Method		APHA Method 4500-H+.B	APHA Method 5210B	APHA Method 5220D	APHA Method 2120 C	APHA Method 2550B	APHA Method 2540C	

1. পরিশোধিত তরলবর্জ্যের বিশ্লেষিত ফলাফলে সকল প্যারামিটার পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ অনুসারে গ্রহণযোগ্য মানমাত্রার মধ্যে আছে।

রুবেল

মোঃ রুবেল মিয়া
নমুনা সংগ্রহকারী

রেজাউল করিম

মোঃ রেজাউল করিম
সিনিয়র কেমিস্ট

বনানী দাস

বনানী দাস
উপ-পরিচালক

আবুল কালাম আজাদ

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
পরিচালক

